



Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Hochiki Europe (UK) Ltd.
Grosvenor Road, Gillingham Business Park
GB- Gillingham, Kent, ME8 0SA

Die Anerkennung
umfasst nur das angegebene
Bauteil/System
in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen
nach Anlage 1,
- dokumentiert in den
technischen Unterlagen
nach Anlage 2,
- zur Verwendung
in den angegebenen
Einrichtungen
der Brandschutz- und
Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung
des Gegenstandes der
Anerkennung sind
die Hinweise/Bemerkungen
nach Anlage 3
zu beachten.

Die Gültigkeit
der Anerkennung kann
auf Antrag
verlängert werden.
Antrag auf Verlängerung
ist spätestens 6 Monate
vor Ablauf der
Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf
nur unverändert und mit
sämtlichen Anlagen
vervielfältigt werden.
Alle Änderungen
der Voraussetzungen
für die Anerkennung
sind der VdS-
Zertifizierungsstelle
– mitsamt den erforderlichen
Unterlagen – unverzüglich
zu übermitteln.

Eine Werbung mit der
VdS-Anerkennung des
Produktes muss den Inhalt
des Zertifikates korrekt
wiedergeben und darf nicht
auf wettbewerbsrechtswidrige
Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 204047	4	01.07.2010	30.06.2014

Gegenstand der Anerkennung:

Wärmemelder
Typ DFJ-CE3

Verwendung:

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

DIN EN 54-5:2001-03 + A1:2002-09 - Wärmemelder -
Punktförmige Melder
VdS 2344:2005-12 - Verfahrensrichtlinien
VdS 2503:1996-12 - Wärmemelder

Köln, den 13.08.2010

Schüngel

Geschäftsführer

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
akkreditiert als Zertifizierungsstelle
für die Bereiche Brandschutz- und
Sicherungstechnik von der
Deutschen Akkreditierungsstelle
Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92

Anlage 1

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 204047

vom 13.08.2010

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Wärmemelder Sockel	DFJ-CE3 YBN-R/6SK		

zur Anerkennung Nr. G 204047

vom 13.08.2010

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
BRE Prüfbericht Nummer TE 210418 vom 06.11.2003 BRE Prüfbericht Nummer TE 225596 vom 12.06.2006			
DFJ-CE3:			
Stückliste allgemein	1-1936141	27.03.2003	2
Genehmigungszeichnung	2-6-000-1045	24.03.2003	1
Stromlaufplan	7-0-000-0008-721	20.09.2005	1
Stückliste / Bestückungsplan	7-0-000-0004-721	20.09.2005	1
Betriebsanleitung	2-3-0-500 Ausgabe 10	26.11.2009	1
Sockel YBN-R/6SK:			
Stückliste allgemein	1226150-00		1
Genehmigungszeichnung	1226150-00-1		1

Anlage 3**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 204047

vom 13.08.2010

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Bei dem Melder Typ DFJ-CE3 handelt es sich um einen konventionellen Wärmemelder zur Verwendung in automatischen Brandmeldeanlagen.

Er wird aufgrund seines Ansprechverhaltens der Klasse CS zugeordnet.

Technische Daten des Prüflings (nach Herstellerangaben)

Betriebsspannungsbereich (DC)	9,5 V bis 30 V
Max. Ruhestrom	200 μ A
Externer Alarmstrom	5 mA