



МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
ДИРЕКЦИЯ "НСПАБ"

Рег. № МО Н 82 Екз. №.....  
25 2 2005 г.

До: "Сектрон" ООД  
гр. София  
бул. "Г. М. Димитров" №52

На № 01/05.01.2005 г.  
Към рег. № ИН 15/06.01.2005 г.  
Към рег. № ПО Н 19/24.01.2005 г.  
Към рег. № ПО Н 21/26.01.2005 г.  
Към рег. № ИН 144/14.02.2005 г.

Във връзка с Молбата Ви за издаване на становище за допустимост в строителството на Р България на компоненти за изграждане на пожароизвестителни инсталации, производство на "Hochiki Europe", Великобритания, Ви уведомяваме следното:

Представени са необходимите документи, удостоверяващи съответствието с нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност на следните компоненти на пожароизвестителните инсталации: аналогов адресируем оптичнодимен пожароизвестител "ALG-E"; адресируем топлинен пожароизвестител "ATG-E"; основа за аналогов пожароизвестител "YBN-R/3"; основа изолатор на късо съединение "YBO-R/SCI"; адресируема основа с вграден бърз "CHQ-BS"; адресируем ръчен пожароизвестител "MCP-E"; димен лъчев пожароизвестител "SPB-ET"; отражателен димен пожароизвестител "SRA-ET"; адресируем модул-две конвенционални зони "CHQ-Z"; адресируем модул-една конвенционална зона "CHQ-MZ"; адресируем модул-два релейни изхода "CHQ-R" и адресируема сирена "CHQ-WS".

Предвид гореизложеното Ви уведомяваме, че ДНСПАБ издава становище за допустимост в строителството на Р България на горепосочените компоненти за изграждане на пожароизвестителни инсталации, производство на "Hochiki Europe", Великобритания.

Приложено изпращаме Ви "Експертно заключение за съответствие с нормативните изисквания".

ДИРЕКТОР:

/инж.К.Войнов/



110 Н 82  
25.2.2005

## ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За съответствие с нормативните изисквания на следните компоненти за изграждане на пожароизвестителни системи, представени от фирма "СЕКТРОН" ООД и произведени в заводите на фирма НОСНІКІ във Великобритания:

1. Аналогов адресируем оптичнодимен пожароизвестител, модел ALG-E;
2. Адресируем топлинен пожароизвестител, модел ATG-E;
3. Основа за аналогов пожароизвестител, модел YBN-R/3;
4. Основа-изолатор на късо съединение, модел YBO-R/SCI;
5. Адресируема основа с вграден бързър, модел CHQ-BS;
6. Адресируем ръчен пожароизвестител, модел MCP-E;
7. Димен лъчев пожароизвестител, модел SPB-ET;
8. Отражателен димен пожароизвестител, модел SRA-ET;
9. Адресируем модул — 2 конвенционални зони, модел CHQ-Z;
10. Адресируем модул — 1 конвенционална зони, модел CHQ-MZ;
11. Адресируем модул — 2 релейни изхода, модел CHQ-R;
12. Адресируема сирена, модел CHQ-WS.

За оценка на продуктите са представени следните документи:

1. Сертификат № 117b, издание 7 от 20 юли 2004г., издаден от Сертификационен борд за предотвратяване на загуби /LPSB/, валиден до 31.05.2006г
2. Сертификат № 117a, издание 8 от 20 юли 2004г., издаден от Сертификационен борд за предотвратяване на загуби /LPSB/, валиден до 31.05.2006г.
3. Сертификат № 164d, издание 2 от 17 юни 2002г., издаден от Сертификационен борд за предотвратяване на загуби /LPSB/, валиден до 16.06.2005г.

4. Сертификат № 164с, издание 4 от 11 декември 2003г., издаден от Сертификационен борд за предотвратяване на загуби /LPSB/, валиден до 16.07.2005г.

5. Сертификат № 164е, от 14 октомври 2002г., издаден от Сертификационен борд за предотвратяване на загуби /LPSB/, валиден до 16.06.2005г.

6. Сертификат № 117е, издание 3 от 20 юли 2004г., издаден от Сертификационен борд за предотвратяване на загуби /LPSB/, валиден до 31.10.2005г.

7. Сертификат № 164b, издание 4 от 17 юни 2002г., издаден от Сертификационен борд за предотвратяване на загуби /LPSB/, валиден до 16.06.2005г.

8. Сертификат № 164, издание 8 от 07 май 2003г., издаден от Сертификационен борд за предотвратяване на загуби /LPSB/, валиден до 07.05.2006г.

9. Техническа документация на представените продукти.

10. Декларация за съответствие от "СЕКТРОН" ООД гр. София.

След направената проверка на представените документи на продукта се констатира следното:

1. LPSB сертификат № 117b, издание 7 удостоверява, че аналогов адресируем оптичнодимен пожароизвестител модел ALG-E отговаря на изискванията на BS 5445 - част 7 /Спецификация на пожароизвестители за дим от точков тип и използване на разсейваща светлина, трансмитираща светлина или йонизция/.

2. LPSB сертификат № 117а, издание 8, удостоверява, че адресируем топлинен пожароизвестител модел ATG-E отговаря на изискванията на BS 5445 - част 5 /Топлинни пожароизвестители, пожароизвестители точков тип, съдържащи топлинен елемент /.

3. LPSB сертификат № 164d, издание 2 удостоверява, че основа-изолатор на късо съединение, модел YBO-R/SCI отговаря на изискванията на GEI 1- 052 / Методи за изпитване на устройства за изолиране на късо съединение и входно-изходни устройства за използване на пътеки на трансмитиране на детекция на пожари и пожароизвестителни системи.

4. LPSB сертификат № 164с, издание 4 удостоверява, че адресируем, ръчен пожароизвестител модел MCP-E отговаря на изискванията на BS 5839 - част 2 /Пожароизвестителни и алармени системи за сгради/.

5. LPSB сертификат № 164е, удостоверява, че оптичнодимен лъчев пожароизвестител модел SPB-ET отговаря на изискванията на BS 5839 - част 5 /Откриване на пожари и алармени системи за сгради. Спецификация за димни пожароизвестители с оптичен лъч/.

6. LPSB сертификат № 117е издание 3, удостоверява, че димен пожароизвестител с оптичен лъч модел SRA-ET отговаря на изискванията на Pr EN 54 - част 12 /Пожароизвестители за дим. Линейни пожароизвестители с използване на оптичен светлинен лъч/.

7. LPSB сертификат № 164b издание 4, удостоверява че адресируеми модули модели: CHQ-MZ, CHQ-R и CHQ-Z отговарят на изискванията на EFSG/F/95/007 /линейни устройства за пожароизвестителни системи/

8. LPSB сертификат № 164 издание 8, удостоверява че фирма HOSHIKI EUROPE LIMITED е въвела система за контрол и качество съгласно изискванията указани в стандарта ISO 9001:2000.

На основание гореизложеното се дава следното

### **ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Аналогов адресируем отичнодимен пожароизвестител, модел ALG-E, адресируем топлинен пожароизвестител, модел ATG-E, основа за аналогов пожароизвестител, модел YBN-R/3, основа-изолатор на късо съединение, модел YBO-R/SCI, адресируема основа с вграден бързер, модел CHQ-BS, адресируем ръчен пожароизвестител, модел MCP-E, димен лъчев пожароизвестител, модел SPB-ET, отражателен димен пожароизвестител, модел SRA-ET, адресируем модул - 2 конвенционални зони, модел CHQ-Z, адресируем модул - 1 конвенционална зони, модел CHQ-MZ, адресируем модул - 2 релейни изхода, модел CHQ-R, адресируема сирена, модел CHQ-WS представени от фирма "СЕКТРОН" ООД и произведени в заводите на фирма HOSHIKI във Великобритания отговарят на изискванията на BS 5445 част 5, BS 5445 част 7, BS 5839 част 2, BS 5839 част 5, Pr EN 54 част 12, GEI 1- 052, и EFSG/F/95/007, които съответстват на въведените като БДС EN 54, част 5 и част 7.

Н-к сектор "НПЕД":

  
/инж. Т. Дюлярски/

Гл. инспектор:

  
/инж. И. Йорданов/