



МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПБЗН"

Рег. № НОМС 1839 Екз. №.....
20.11. 2006 г.

РЕГ. ИНДЕКС И ДАТА
Вх. 26 / 06.12.06

До
"СЕКТРОН"
гр. София, 1125
бул. "Д-р Г.М. Димитров" №52

Към вх. № ИН 1061/19.10.2006г.
Към рег. № ИН 1190/20.11.2006г. - НПИПБЗН

Във връзка с молбата Ви за издаване на становище за приложимост в Р България на пожароизвестители SLR-E/3, DCD-AE3, DCD-CE3, DFJ-AE3, DFJ-CE3 и конвенционални основи YBN-R/6, YBO-R/6R, YBO-R/6RN, производство на НОСНКИ Еуро, Великобритания, Ви уведомяваме следното :

От анализа на представените документи е изготвено експертно заключение:

Пожароизвестители SLR-E/3, DCD-AE3, DCD-CE3, DFJ-AE3, DFJ-CE3 и конвенционални основи YBN-R/6, YBO-R/6R, YBO-R/6RN, производство на НОСНКИ Еуро, Великобритания, представени от фирма "Сектрон" ООД, отговарят на изискванията на BS EN 54, част 5:2001г. и BS EN 12094-7:2001 г, които съответстват на въведените като БДС EN 54 част 5 и БДС EN 54 част 7.

На основание горното ГДПБЗН издава становище за приложимост на пожароизвестители SLR-E/3, DCD-AE3, DCD-CE3, DFJ-AE3, DFJ-CE3 и конвенционални основи YBN-R/6, YBO-R/6R, YBO-R/6RN, производство на НОСНКИ Еуро, Великобритания.

Приложено: Експертно заключение.

ДИРЕКТОР:

/инж.Н.Николов/



ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За съответствие с нормативните изисквания на пожароизвестители SLR-E/3, DCD-AE3, DCD-CE3, DFJ-AE3, DFJ-CE3 и конвенционални основи YBN-R/6, YBO-R/6R, YBO-R/6RN производство на HOCHIKI Europe, Великобритания.

За оценка на продуктите са представени следните документи:

1. LPSB сертификати №117, издание 8 от 23 юли 2003г., №358, издание 6 от 17 октомври 2003г. и №164, издание 9 от 08 май 2006г. издадени от Сертификационен борд за предотвратяване на загуби.
2. LPSB сертификат №164g, издание 4 от 10 февруари 2006г., издаден от Сертификационен борд за предотвратяване на загуби.
3. LPSB сертификат №117g, издание 8 от 10 февруари 2006г., издаден от Сертификационен борд за предотвратяване на загуби.
4. Протокол от изпитания № 210414 от 01 май 2003г., издаден от Атестационна комисия BRE към LPSB/Сертификационен борд за предотвратяване на загуби/ - Великобритания.
5. Протокол от изпитания № 210418 от 06 ноември 2003г., издаден от Атестационна комисия BRE към LPSB/Сертификационен борд за предотвратяване на загуби/-Великобритания.
6. Декларации за съответствие.
7. Инструкции за монтаж и експлоатация.
9. Проспекти, съдържащи техническите характеристики на изделията

След направената проверка на представените документи на продуктите се констатира следното:

1. LPSB сертификати №117, издание 8 от 23 юли 2003г., №358, издание 6 от 17 октомври 2003г. и №164, издание 9 от 08 май 2006г. удостоверяват, че производителят HOCHIKI изпълнява изискванията на системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2000.
2. LPSB сертификат №164g, издание 4 от 10 февруари 2006г. удостоверява, че пожароизвестител SLR-E/3 с конвенционални основи YBN-R/6, YBO-R/6R, YBO-R/6RN изпълнява изискванията на стандарт EN 54, част 7:2000г.

3. Протокол от изпитания № 210414 от 01 май 2003г. удостоверява, че фотоелектрически димен пожароизвестител Hochiki серия SLR-E3 с конвенционални основи YBN-R/6, YBO-R/6R, YBO-R/6RN изпълнява изискванията на стандарт BS EN 54, част 7:2001г.

3. LPSB сертификат №117g, издание 8 от 10 февруари 2006г., удостоверява, че пожароизвестители DCD-AE3, DCD-CE3, DFJ-AE3, DFJ-CE3 с конвенционални основи YBN-R/6, YBO-R/6R, YBO-R/6RN изпълняват изискванията на стандарт EN 54, част 5:2000г.

4. Протокол от изпитания № 210418 от 06 ноември 2003г. удостоверява, че топлини пожароизвестители Hochiki DCD-AE3, DCD-CE3, DFJ-AE3, DFJ-CE3 с конвенционални основи YBN-R/6, YBO-R/6R, YBO-R/6RN изпълняват изискванията на стандарт BS EN 54, част 5:2001г.

Цитираните стандарти EN 54, част 5:2000г, EN 54, част 7:2000г, BS EN 54, част 5:2001г. и BS EN 54, част 7:2001г. съответстват на въведените като БДС EN 54 част 5 и БДС EN 54 част 7.

На основание гореизложеното се дава следното

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

пожароизвестители SLR-E/3, DCD-AE3, DCD-CE3, DFJ-AE3, DFJ-CE3 и конвенционални основи YBN-R/6, YBO-R/6R, YBO-R/6RN производство на HOCHIKI Europe, Великобритания, представени от фирма "Сектрон" ООД, гр. София отговарят на изискванията на BS EN 54, част 5:2001г. и BS EN 12094-7:2001г., които съответстват на въведените като БДС EN 54 част 5 и БДС EN 54 част 7.

Н-к сектор "ЕОС":

/инж. Т. Дюлгярски/

Експерт:

/инж. М. Йорданова/